

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, मुगलसराय, चन्दौली

पत्रांक - एफ.एस./फा0रि0नि0/ (का0प्र0प0) 2022

दिनांक फरवरी/03/2022

सेवा में,

दयावती मोदी एकेडमी,

रामनगर, चन्दौली

विषय:- अग्नि सुरक्षा संबंधी यंत्रों/उपकरणों परीक्षणोपरान्त कार्यशीलता प्रमाण पत्र नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2022

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्व निर्मित एवं संचालित दयावती मोदी एकेडमी रामनगर, चन्दौली का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो आख्या निम्नवत है :-

- (1) विद्यालय भवन भूतल व प्रथम तल तक निर्मित है ।
- (2) विद्यालय भवन का कुल प्लाट एरिया 35890.98 वर्ग मीटर ।
- (3) विद्यालय भवन के भूतल का कवर्ड एरिया 3009.40 वर्गमीटर ।
- (4) विद्यालय भवन की ऊचाई 7 मीटर ।
- (5) खाली क्षेत्रफल 32881.58 वर्गमीटर है ।
- (6) भवन में प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण की व्यवस्था भारतीय मानक 1683::2006 के अनुरूप की गयी है जो निरीक्षक के समय कार्यशील एवं संतोषजनक अवस्था में पाया गया ।
- (7) विद्यालय भवन तक अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं ।
- (8) प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गयी एवं परिसर में ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण हेतु मना किया गया ।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदक को इस शर्त के साथ अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि दयामती मोदी एकेडमी रामनगर, चन्दौली में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण कराकर राजकीय कोष में जमा करा कर व्यवस्था का प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रति वर्ष कराना अनिवार्य होगा । निरीक्षण /परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/प्रबंधक की होगी । अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील / अनुपलब्ध पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
मुगलसराय, चन्दौली